



ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №14  
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

625049, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 39; т. 8 (3452) 300-606; E-mail: ond14@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

625049, г. Тюмень,  
ул. Московский тракт, 39  
(место составления акта)

«20» декабря 2018 г.  
(дата составления акта)  
«11» час. «00» мин.  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 242

По адресу: г. Тюмень, ул. Казаровская, 35.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Центрального АО г. Тюмени по пожарному надзору Сорокина О.А. № 242 от 18 декабря 2018г., ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы №52 города Тюмени (МАОУ ООШ №52 города Тюмени).  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«19» декабря 2018г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

«20» декабря 2018г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 2 часа  
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы №14 УНДиПР ГУ МЧС России по Тюменской области, 625049, г. Тюмень, ул. Московский тракт, 39, т. 8 (3452) 300-606

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен(а)**: (заполняется при проведении выездной проверки): Манкаева А.З. 18.12.2018г. в 10 ч. 00 мин.  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица), проводившие проверку: государственный инспектор Центрального АО города Тюмени по пожарному надзору, начальник ОНДиПР ОНДиПР № 14 УНДиПР ГУ МЧС России по Тюменской области Попов Игорь Александрович.

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовал(а): Директор МАОУ ООШ №52 города Тюмени Манкаева Алевтина Зинатулловна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки: нарушений не выявлено.**

**В период внеплановой выездной проверки по поручению Правительства Российской Федерации, проверялось выполнение следующего комплекса организационно-технических мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности:**

- разработана и утверждена 01.09.2018 руководителем организации инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте защиты в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ;
- разработан и утверждён 01.09.2018 приказ руководителя о назначении ответственных за пожарную безопасность на объекте защиты должностных лиц;
- руководитель организации и лица, ответственные за пожарную безопасность, имеют квалификационные удостоверения о прохождении обучения в объёме пожарно-технического минимума, которые действуют до 24.11.2019;
- ведётся журнал учёта прохождения противопожарного инструктажа с работниками организации;
- на момент проверки, состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов на объекте соответствует требованиям пожарной безопасности по геометрическим параметрам, состоянию и свойствам применяемых для отделки и облицовки материалам;
- на момент проверки пути эвакуации обеспечены достаточным количеством знаков пожарной безопасности;
- на момент проверки, открытые участки электропроводов и кабелей не имеют видимых нарушений целостности изоляционных материалов;
- проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) проводится в соответствии с инструкцией завода-изготовителя (в случае отсутствия периодичности в инструкции завода-изготовителя проверка проводится их расчёта не реже 1 раза в год). Последняя проверка проводилась \_\_\_\_\_;
- для тушения возможного пожара предусмотрено использование источников наружного противопожарного водоснабжения в виде пожарного гидранта. Соответствующие указатели имеются;
- на объекте имеется (не имеется) внутренний пожарный водопровод;
- на объекте защиты имеется исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, которые представлены автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения людей о пожаре;
- организуется не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующих актов проверки. Акт последней проверки от 07.10.2018;
- на проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания заключён договор с ООО "Тюменьтехопецсервис", имеющей соответствующее разрешение (лицензию).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки).

(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: *Акт практической тренировки по эвакуации от 19.12.2018г.*

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Центрального АО города Тюмени по пожарному надзору, начальник ОНДиПР ОНДиПР №14 УНДиПР ГУ МЧС России по Тюменской области Попов Игорь Александрович.

«20» декабря 2018г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Директор МАОУ ООШ №52 города Тюмени Манкаева Алевтина Зинатулловна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя,  
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«20» декабря 2018г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного  
лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия: ГУ МЧС России по Тюменской области: 8 (3452) 590-549